

VKF Brandschutzanwendung Nr. 25394

Gruppe 122	Wärmedämmplatten und -matten	
Gesuchsteller	Paroc Oy Ab Energiakuja 3 P.O. Box 240 00181 Helsinki Finland	
Hersteller	Paroc Oy Ab 00181 Helsinki Finland	
Produkt	PAROC HVAC LAMELLA MAT ALUCOAT	
Beschrieb	Mineralwolle einseitig mit gitternetzverstärkter ALU-Folie kaschiert, RD=35kg/m3	
Anwendung	RF1	
Unterlagen	MPA BAU, Hannover: Prüfbericht '104796' (07.03.2011), Prüfbericht '131168' (28.05.2013), Prüfbericht '093448.1Re' (24.09.2009), Prüfbericht '104825' (07.03.2011), Klassifizierungsbericht '130589' (30.05.2013); VTT Expert Services Ltd: CE Konformitätszertifikat '0809-CPR-1016' (24.09.2013)	
Prüfbestimmungen	EN ISO 1182, EN ISO 1716	
Beurteilung	Klassifizierung:	A1
Gültigkeitsdauer	31.12.2019	
Ausstelldatum	01.01.2015	Anerkennungsstelle der kantonalen Brandschutzbehörden
Ersetzt Anerkennung vom	21.05.2014	



U. Binz

Binz

J. Rappo

Rappo

**Attestation d'utilisation AEA I n° 25394**

Groupe 122	Plaques et nattes d'isolation thermique	
Requérant	Paroc Oy Ab Energiakuja 3 P.O. Box 240 00181 Helsinki Finland	
Fabricant	Paroc Oy Ab 00181 Helsinki Finland	
Produit	PAROC HVAC LAMELLA MAT ALUCOAT	
Description	Laine minérale revêtue d'un côté de feuille d'ALU renforcée d'une armature en treillie, PS=35kg/m3	
Utilisation	RF1	
Documentation	MPA BAU, Hannover: Prüfbericht '104796' (07.03.2011), Prüfbericht '131168' (28.05.2013), Prüfbericht '093448.1Re' (24.09.2009), Prüfbericht '104825' (07.03.2011), Klassifizierungsbericht '130589' (30.05.2013); VTT Expert Services Ltd: CE Konformitätszertifikat '0809-CPR-1016' (24.09.2013)	
Conditions d'essai	EN ISO 1182, EN ISO 1716	
Appréciation	Classification:	A1
Durée de validité	31.12.2019	
Date d'édition	01.01.2015	Organisme de reconnaissance des
Remplace l'attestation du	21.05.2014	autorités cantonales de protection incendie

U. 3.7

Binz

J. Papp

Rappo

